

Утверждаю:

Директор КГБУСО

«Арсеньевский ПНИ»

 О.А. Егорова

« 08 » октября 2018г

## АКТ

О проведении учебной тренировки при возникновении  
пожарной ситуации в учреждении и действиях персонала.

Дата проведения: 08 октября 2018 г.


Место проведения: Основное здание интерната.

08 октября 2018г на кухне при снятии емкости с приготовленной пищей с электроплиты произошло ее попадание на горячую плиту. В результате резкого испарения сработал тепловой извещатель и как следствие включилась пожарная сигнализация. Дежурный сторож-вахтер, установив причину включения сигнализации уведомил по телефону пожарную часть и доложил директору учреждения. Руководитель принял решение произвести эвакуацию проживающих и персонала интерната. Система оповещения включилась в 16ч 25м. В течении трех с половиной минут в соответствии с инструкцией и планом эвакуации была произведена эвакуация 66 человек проживающих и 15 человек персонала из здания интерната. В ходе эвакуации действия ответственных лиц в основном соответствовали инструкции при угрозе возникновения пожара. Однако дежурная медсестра оставила в процедурном кабинете открытым окно, а санитар в палатах № би7 не прикрыл двери после вывода из комнат людей.

По итогам эвакуации проведен разбор недостатков в присутствии всего персонала интерната.

Заведующий хозяйством

Ответственный за ПБ



В.И. Морозов