



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по г. Арсеньеву
ул.Луговая, 29, г. Арсеньев, 692330
Телефон: (42361) 4-04-03;
E-mail: ond_arsenyev@mchs25.ru

В Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Арсеньевский психоневрологический
интернат»
г.Арсеньев ул.Сазыкина,8

от 25.03.2021г. № 8

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 25 » марта 2021г.

г. Арсеньев

Я, главный государственный инспектор г. Арсеньева по пожарному надзору подполковник внутренней службы Барсуков Леонид Сергеевич (г.Арсеньев ул. Луговая, 29), рассмотрев постановление N 8 от 25.03.2021г. о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности и материалы дела на юридическое лицо- Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат»

(ненужное зачеркнуть)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу: г. Арсеньев ул. Сазыкина,8

Материалами установлено, что юридическим лицом – Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат» 23 марта 2021 года в 11 часов 00 минут на территории, в зданиях, сооружениях Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат», г.Арсеньев, ул.Сазыкина,8, нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

1. Отсутствуют персональные системы (средства) оповещения о пожаре со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, с информированием соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. Основание нарушения:-ч.12 ст.84, Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. На путях эвакуации, в коридоре ведущем к выходу из административного блока на 1 этаже, допущено устройство порога. Основание нарушения: п. 27а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее по тексту **Правил противопожарного режима в РФ.**
3. Не убраны кучи веток от деревьев на прилегающей территории между зданиями. Основание нарушения: п.73 Правил противопожарного режима в РФ.
4. Указатель пожарного гидранта, расположенный на стене здания, не имеет светоотражающей поверхности, или светового указателя, подключенного к сети электроснабжения и включенного в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения. Основание нарушения: п.48 Правил противопожарного режима в РФ.
5. Отсутствуют знаки пожарной безопасности «курение табака и пользование открытым огнем запрещено» на лестничных клетках и в чердачном помещении. Основание нарушения: п.11 Правил противопожарного режима в РФ..
6. Не перед всеми кнопками включения системы оповещения о пожаре имеются знаки пожарной безопасности. (кнопка включения средств и систем противопожарной автоматики) Основание нарушения: п.36, 23 Правил противопожарного режима в РФ.
7. Складские здания и рядом расположенное производственное здание прачечной не оборудованы пожарным щитом.(тип щита ЩП-А, комплектация по прил.7 Правил противопожарного режима в РФ.). Основание нарушения: п.410 Правил противопожарного режима в РФ.
8. Перед эвакуационным выходом на 1 этаже, (с стороны мед.склада), допущена установка дополнительных дверей, при открытии створок которых, уменьшается ширина эвакуации основной двери до 74 см. Основание нарушения:П.23,27 Правил противопожарного режима в РФ.
9. На противопожарных дверях электрощитовой, склада, (расположенных на 1 этаже) отсутствуют механизмы для их самозакрывания. Основание нарушения: П.29 Правил противопожарного режима в РФ. Ответственное лицо КГУБСО «Арсеньевский ПНИ.
10. На дверях складских помещений и прачечной (которые на территории отдельные) отсутствует табличка с обозначением категории класса пожароопасной зоны (П-IIА), и категории пожарной опасности. Основание нарушения: п.12 Правил противопожарного режима в РФ.
11. На дверях электрощитовой в здании на 1 этаже отсутствует табличка с обозначением категории класса пожароопасной зоны (П-IIА), и категории пожарной опасности. Основание нарушения: п.12 Правил противопожарного режима в РФ.
12. На основном входе в здание, на наружной стене с улицы, электросветильник эксплуатируется без защитного плафона. Основание нарушения: п.35 Правил противопожарного режима в РФ.
13. Складские помещения категории В3 и выше (которые на территории отдельные) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией Основание нарушения:Таб.3 п.5 СП486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».
14. Выключатели и аппараты для отключения электроснабжения складских помещений расположены внутри помещений. (Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на

стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.) Основание нарушения: п.293 Правил противопожарного режима в РФ.

15. Перила лестничных клеток в здании отделаны деревянными поверхностями. (ДСП). т.е. в отделке лестничных клеток в Ф1.1. применены материалы по классу пожарной опасности ниже КМ0. (КМ0 – т.е. полностью негорючие и невоспламеняемые, не дымообразующие и т.д.) Основание нарушения: Таб.28 Федерального закона №123-ФЗ от 26.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.2.4 СНИП II-A.5-70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.

161. На чердачной двери нет таблички о месте хранения ключей. Основание нарушения: п.18 Правил противопожарного режима в РФ.

17. Лестничные клетки в здании на 1 этаже не полностью отделены от коридоров дверями, что не обеспечивает безопасную эвакуацию людей по ним и защиту от опасных факторов пожара по ним при эвакуации в случае возникновения пожара в здании. (Дым с коридора может распространяться по лестничным клеткам, т.к. они не изолированы от коридоров). Основание нарушения: п.23 Правил противопожарного режима в РФ, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНИП II-A.5-70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений, глава 4.

18. Дверь на крышу деревянная, не соответствует пределу огнестойкости не менее 0,75ч. Основание нарушения: п.4.7 СНИП II-A.5-70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений, (статья 4. ч.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). (конструкции дверей по огнестойкости изложены в прил.2 в п.37-40 СНИП II-A.5-70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений).

19. Входная дверь из коридора в пищеблок деревянная, предел огнестойкости менее 1,2 часа. Дверь не имеет уплотнений в притворах, устройства для самозакрывания. Основание нарушения: СНИП II-A.5-70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений, п.3.2, статья 4. ч.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.24 Правил противопожарного режима в РФ. (конструкции дверей по огнестойкости изложены в прил.2 в п.37-40 СНИП II-A.5-70).

20. Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания. Основание нарушения: п.24 Правил противопожарного режима в РФ.

21. Имеющийся 1 пожарный рукав в пожарном кране внутреннего противопожарного водопровода, в случае возникновения возможного пожара, не обеспечивает достижение целей пожаротушения и защиту всего здания. (исходя из длины и ширины здания необходимо добавить 2 рукава.) Основание нарушения: Статья 86 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

22. Подшивка карнизного свеса чердачного покрытия здания по всему периметру, выполнена из горючих материалов. (деревянная доска). Отсутствует выполнение карнизного свеса из материалов НГ, Г1 либо выполнение обшивки данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Основание нарушения: п.5.4.5 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1, ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо в течение одного месяца принять меры по устранению причин и условий способствующих совершению административного правонарушения, а именно:

1) принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление в письменной форме.

В соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трёхсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятидесяти рублей; на юридических лиц - от трёх до пяти тысяч рублей.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.



(подпись лица, вынесшего представление)

/ Барсуков Л.С./
(фамилия, и., о.)

Представление получил

25.03.2025

ИЖСЛОВ * дата, должность, подпись

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)