



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по  
г. Арсеньеву

ул.Луговая, 29, г. Арсеньев, 692330

Телефон: (42361) 4-04-03;

E-mail: ond\_arseneyev@mchs25.ru

от 25.03.2021г. № 9

Директору Краевого государственного  
бюджетного учреждения социального  
обслуживания «Арсеньевский  
психоневрологический интернат»  
О.А. Егоровой  
г.Арсеньев ул.Сазыкина,8

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

г. Арсеньев

« 25 » марта 2021г.

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Арсеньева по пожарному надзору Барсуков Леонид  
Сергеевич (Приморский край, г. Арсеньев, ул. Луговая,29)  
рассмотрев постановление N 9 от 25.03.2021г. о назначении административного наказания за нарушение  
требований пожарной безопасности и материалы дела на Егорову Ольгу Александровну, директора Краевого  
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический  
интернат»

(неужинное зачеркнуть)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ной)) по адресу: г. Арсеньев ул.Сазыкина,8

Материалами установлено, что на территории, в зданиях, сооружениях Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат», г.Арсеньев, ул.Сазыкина,8, нарушила требования пожарной безопасности, 23 марта 2021г. нарушены требования пожарной безопасности, а именно:  
б). Отсутствует регламент обслуживания автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в здании, утвержденный руководителем.  
Основание нарушения: п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее по тексту- Правил противопожарного режима в РФ.

11. Общая инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям п.393 Правил противопожарного режима в РФ, а именно отсутствует в ней следующее;  
ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;  
и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;  
л) допустимое (пределное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты

Основание нарушения: п.393 Правил противопожарного режима в РФ.

12. В инструкции о мерах пожарной безопасности, в главе 5, «порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ, пожароопасных веществ и материалов», не дополнена требованием согласно п.119 Правил противопожарного режима в РФ. (п.119. В лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.) Основание нарушения: п.393 Правил противопожарного режима в РФ..

13. Общая инструкция о мерах пожарной безопасности несоответствует требованиям п.394 Правил противопожарного режима в РФ, в приложении 1 к ней не указаны лица, ответственные за;

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;  
б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;  
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения

людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);  
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;  
д) перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;  
е) прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара; з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Основание нарушения: п.394 Правил противопожарного режима в РФ.

20. Отсутствует техническая документация изготовителя (паспорт) на применяемые огнезащитные составы (МИГ-09) на объекте. Основание нарушения: п.13 Правил противопожарного режима в РФ.

22. Отсутствует акт испытания наружной пожарной лестницы. Наружная пожарная лестница в середине плохо закреплена, «шатается» «упор в середине лестницы ходит в стене». Основание нарушения: п.17 Правил противопожарного режима в РФ.

23. Отсутствует программа проведения повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажа по пожарной безопасности Основание нарушения: (п.б, Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.3 Правил противопожарного режима в РФ).

30. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте. Основание нарушения: п.54 Правил противопожарного режима в РФ.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1, ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь

ст. ст. 23.34, 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо в течение одного месяца принять меры по устранению причин и условий

способствующих совершению административного правонарушения, а именно:

1) принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление в письменной форме.**

В соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трёхсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятидесяти рублей; на юридических лиц - от трёх до пяти тысяч рублей.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.



(подпись лица, вынесшего постановление)

/ Барсуков Л.С./  
(фамилия, и.о.)

Представление получил ; дата, подпись, ФИО. 25.03.2021 г. Олег О.С. Смирнов  
дата, должность, подпись

представление направлено \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

