

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«26» сентября 2022 г.
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
25230061000203625079
ссылка на карточку мероприятия в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чугуевскому муниципальному району
УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» апреля 2023 г., 14 час. 42 мин. № 2304/30-25/2-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комарова, 6а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «07» апреля 2023 г., № 2304/30-25/2-П/РВП, учетный номер проверки 25230061000203625079.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Романчук Артем Эдуардович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чугуевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Речкин Владимир Игоревич – старший инспектор ОНДиПР по Чугуевскому муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Государственный инспектор по Чугуевскому муниципальному району по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При заказе инспектора (инспекторов) после проведения проверки о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) знания были проверены после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Приморский, р-н Чугуевский, с Булыга-Фадеево, ул Комсомольская, Дом 61

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) указанного иного объекта контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КГБУ СО АРСЕНЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ИНН 2501019158

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственная за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

**с «13» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.
по «17» апреля 2023 года, 11 час. 00 мин.**

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководителем организации не была предоставлена документация о работах по очистке вентиляции на объекте защиты.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 43. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки

проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

2. На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

19.06.2023

(Указывается наименование нарушенного обязательного требования (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, ссылкой на конкретный документ, устанавливающий обязательное требование), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР по Чугуевскому муниципальному району
УНиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
(Государственный инспектор по Чугуевскому муниципальному району по
пожарному надзору) Речкин Владимир Игоревич

(Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, ответственного за осуществление государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, индивидуального предпринимателя)




Речкин Владимир Игоревич - Старший инспектор ОНДиПР по Чугуевскому муниципальному району УНиПР
Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Государственный инспектор по Чугуевскому
муниципальному району по пожарному надзору), телефон: 8+74237221407, e-mail: rechkinvi@25.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за осуществление государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответственного за осуществление государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «01» минут «12» 24 2023 г. 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(Указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30
календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

